



単位 mm

呼び ①×② (B)	ねじ		L	E(約)	二面幅
	X ₁	X ₂			B
21/2×3/4	R21/2	Rc3/4	4 4	3 3	8 0
21/2× 1	R21/2	Rc1	4 4	3 3	8 0
21/2×11/2	R21/2	Rc11/2	4 4	3 3	8 0
3 ×11/2	R3	Rc11/2	4 8	3 6	9 5
4 ×3/4	R4	Rc3/4	5 6	4 2	1 2 0
4 × 1	R4	Rc1	5 6	4 2	1 2 0
4 ×11/2	R4	Rc11/2	5 6	4 2	1 2 0
4 ×21/2	R4	Rc21/2	5 6	4 2	1 2 0
4 × 3	R4	Rc3	5 6	4 2	1 2 0

- 注1) JPF MP 004 の規定に従い、おねじの継手端面から基準径の位置までの長さは、必要な締め代が残るように JIS B 0203 の規定より 1.5 ピッチ前後短くしています。
 注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数 量	備 考			
	本体	FCMB275-5		ねじ部を除き溶融亜鉛めっき			
名 称	20Kねじ込み継手 (消火設備用配管継手) ブッシング 21/2 ~ 4		略 号	H B u 適合規格 (一財)日本消防設備安全センター 認定品 PJ-024 号 JPF MP 004			
シーケー金属株式会社			制定日	2001年11月14日	承認	確認	作成
			改定日	2024年7月26日	熊崎	高倉	野入
			版 数	7 版			

(図面番号 N-E-HBu21/2~4-7)