



単位 mm

| 呼び | | ねじ | L | E(約) | 二面幅 B |
|------|-----|-------|-----|------|----------|
| (B) | (A) | X | | | 八角 |
| 21/2 | 65 | R21/2 | 83 | 33 | 80 |
| 3 | 80 | R3 | 89 | 36 | 95 |
| 4 | 100 | R4 | 102 | 42 | 120 |

注1) JPF MP 004の規定に従い、おねじの継手端面から基準径の位置までの長さは、必要な締め代が残るようにJIS B 0203の規定より1.5ピッチ前後短くしています。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

| 記号 | 部品名 | 材料 | 数量 | 備考 | | | |
|------------|--|-----------|-----|---------------|------|---|----|
| | 本体 | FCMB275-5 | | ねじ部を除き溶融亜鉛めっき | | | |
| 名称 | 20Kねじ込み継手 (消火設備用配管継手) 角ニップル 21/2 ~ 4 | | 略号 | H N i | 適合規格 | (一財)日本消防設備安全センター 認定品 PJ-024号 JPF MP 004 | |
| シーケー金属株式会社 | | | 制定日 | 2001年11月12日 | 承認 | 確認 | 作成 |
| | | | 改定日 | 2024年7月26日 | 熊崎 | 高倉 | 野入 |
| | | | 版数 | 7版 | | | |

(図面番号 N-E-HNi21/2~4-7)